

Veröffentlichungspflichten für KJ 2020 entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV




Bild 1: Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 1.451,3 kW

Netzverluste

W 448.029 kWh




Bild2: Lastverlauf der nicht leistungsgemessenen Kunden

Pmax: 116,0 kW

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

Pmax: 116,0 kW

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

Pmax: 1.370,0 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene W 2.890.487 kWh

Summe aller Einspeisungen NS W 4.539.802 kWh
(keine Einspeisungen in andere Spannungsebenen)




Bild 3: Summe aller Einspeisungen NS

Verlustenergiemengen

MS 73.919 kWh

NS 374.110 kWh

Preis der Verlustenergie 5,101 ct/kWh